



МЧС РОССИИ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
 ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ПО [REDACTED] ОБЛАСТИ
 (Главное управление МЧС России по [REDACTED] области)

№ 05.2006 № 0542 -2-39

На № _____ от _____

О разъяснении требований
 пожарной безопасности

Рассмотрев Ваше письмо от 24.04.2006 №19 о разъяснении требований противопожарных норм и правил Управление ГПН Главного управления МЧС России по [REDACTED] области сообщает следующее.

1. О размещении приборов отопления.

Требования п.6.32 СНиП 21-01-97* не допускают установку оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2м, от поверхности проступей и площадок лестниц на путях эвакуации. Размещение приборов отопления под лестничным маршем первого этажа, не препятствующих свободной эвакуации людей, требованиями противопожарных норм и правил не регламентируется.

2. О расстояниях между маршами лестниц.

В соответствии с п.8.9 СНиП 21-01-97* между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане и в свету не менее 75 мм для прокладки пожарного рукава. Для двухэтажных зданий выполнение данного требования не влияет на прокладку рукавных линий.

3. О необходимости устройства окон.

В соответствии с п.1.12 СНиП 2.08.01.-89*, п.6.3.5 СНиП 31-05-2003 в каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м. На технические подполья, предназначенные только для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, данное требование не распространяется.

Вместе с тем, при эксплуатации зданий, как правило, возникает необходимость в эксплуатации технического этажа (устройство кладовой, архива и др.), что при отсутствии окон становится невозможным. В связи с этим, Управление ГПН считает целесообразным предусмотреть оконные проемы на стадии проектирования и строительства.

Заместитель начальника Главного управления-
 начальник Управления ГПН
 (главный государственный инспектор
 [REDACTED] области по пожарному надзору)

[REDACTED]

[REDACTED]